

Boletim Nº 007

LOCAL	Cloro Residual	Coliforme Total	Coliforme Fecal	Conclusão	Endereço	Data	Tipo
E.M. Marechal Dutra	0	Presença	Presença	Insatisfatória *	Biscaia	11/03/2014	SAC**
Posto de Saúde	0,3	Ausência	Ausência	Satisfatória*	Vila da Petrobrás	11/03/2014	SAC**
E.M. Dr. Lauro Travassos	0,3	Ausência	Ausência	Satisfatória*	Caputera I	11/03/2014	SAAE
Posto de Saúde	0	Ausência	Ausência	Satisfatória*	Caputera I	11/03/2014	SAAE
Posto de Saúde	0	Presença	Presença	Insatisfatória*	Sapinhatura II	11/03/2014	SAAE
Sindicato dos Metalúrgicos	0	Ausência	Ausência	Satisfatória*	Jacuecanga	11/03/2014	SAAE
E.M. Raul Pompéia	0,1	Presença	Ausência	Satisfatória*	Monsuaba	11/03/2014	SAAE
C.M. Maria Lúcia Pereira	0,2	Ausência	Ausência	Satisfatória*	Monsuaba	11/03/2014	SAAE
Posto de Saúde	0,2	Presença	Ausência	Satisfatória*	Monsuaba	11/03/2014	SAAE
C.E.H.I. Benedito dos Santos	0	Presença	Presença	Insatisfatória*	Monsuaba	11/03/2014	SAAE
Gata Materiais de Construção	0	Ausência	Ausência	Satisfatória*	Camorim Pequeno	11/03/2014	SAAE
Posto de Saúde	0,1	Ausência	Ausência	Satisfatória*	Camorim Pequeno	11/03/2014	SAAE
E.M. Poeta Carlos Drumond	0	Ausência	Ausência	Satisfatória*	Camorim Pequeno	11/03/2014	SAAE
Posto de Saúde	0	Presença	Ausência	Satisfatória*	Camorim	11/03/2014	SAAE

* O termo "Satisfatória" ou "Insatisfatória" refere-se somente aos parâmetros analisados. Este resultado não possui valor legal e não pode ser utilizado em publicidade, propaganda ou para fins comerciais.

Os resultados deste referem-se única e exclusivamente a amostra encaminhada pela Vigilância Ambiental.

Análise realizada pela SES RJ LACEN – Laboratório Central de Saúde Pública do Rio de Janeiro Noel Nutels

** SAC – Solução Alternativa Coletiva.

*** SAI – Solução Alternativa Individual.

SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto.

CEDAE – Companhia Estadual de Água e Esgoto.