

Local	Cloro Residual	Coliforme Total	Coliforme Fecal	Conclusão	Endereço	Data	Tipo
E.M. Prof. Ururahy	0,0	Presença	Presença	Insatisfatória*	Pontal	02/12/2014	SAC**
Posto de Saúde	0,0	Ausência	Ausência	Satisfatória*	Pontal	02/12/2014	SAC**
E.M. Áurea P. da Gama	1.5	Ausência	Ausência	Satisfatória*	Bracuhy	02/12/2014	SAAE
Posto de Saúde	1.5	Ausência	Ausência	Satisfatória*	Bracuhy	02/12/2014	SAAE
Antiga Regional	0,8	Ausência	Ausência	Satisfatória*	Bracuhy	02/12/2014	SAAE
Posto de Saúde	0,5	Ausência	Ausência	Satisfatória*	Frade	02/12/2014	SAAE
ESF Praias	0,5	Ausência	Ausência	Satisfatória*	Frade	02/12/2014	SAAE
Corpo de Bombeiros	0,5	Ausência	Ausência	Satisfatória*	Frade	02/12/2014	SAAE
Fonte da Itanema	0,0	Presença	Ausência	Satisfatória*	Itanema	02/12/2014	SAC**
E.M. Joaquina Maria	0,1	Ausência	Ausência	Satisfatória*	Itanema	02/12/2014	SAAE
Fonte da Piraquara I	0,0	Presença	Ausência	Satisfatória*	Piraquara	02/12/2014	SAC**
Fonte da Piraquara II	0,0	Ausência	Ausência	Satisfatória*	Piraquara	02/12/2014	SAC**
Aldeia Indígena SAC Aldo	0,0	Presença	Ausência	Satisfatória*	Bracuhy	02/12/2014	SAC**
Aldeia Indígena SAC Posto	0,0	Presença	Presença	Insatisfatória*	Bracuhy	02/12/2014	SAC**
Aldeia Indígena SAC Cacique	0,0	Presença	Ausência	Satisfatória*	Bracuhy	02/12/2014	SAC**

\* O termo "Satisfatória" ou "Insatisfatória" refere-se somente aos parâmetros analisados. Este resultado não possui valor legal e não pode ser utilizado em publicidade, propaganda ou para fins comerciais.

Os resultados deste referem-se única e exclusivamente a amostra encaminhada pela Vigilância Ambiental. Análise realizada pela SES RJ LACEN – Laboratório Central de Saúde Pública do Rio de Janeiro Noel Nutels.

\*\* SAC – Solução Alternativa Coletiva.

\*\*\* SAI – Solução Alternativa Individual.

SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto.

CEDAE – Companhia Estadual de Água e Esgoto.