

Fw: Re: Fw[2]: Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PE 90003/2024 - UASG 985801 - 07.05.2024 - 10 H

De: pregao03@angra.rj.gov.br
Para: "Atas de Registro" <atasderegistro@angra.rj.gov.br>
Anexos: 1-Croquis tampões.pdf (353,5 kB);
Marcadores:

05/03/24 16:17

Prezada Vera,
Segue para publicação
Att,

Liliane

De: sdus.compras@angra.rj.gov.br
Data: 05/03/24 15:28
Para: pregao03@angra.rj.gov.br
Assunto: **Re: Fw[2]: Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PE 90003/2024 - UASG 985801 - 07.05.2024 - 10 H**

Boa tarde,

Informamos que devido a um erro nas especificações da medida do item 40, solicitamos que o mesmo seja cancelado e retirado da lista de materiais para licitação não havendo assim prejuízo para o andamento do certame.

Em tempo segue conforme solicitado croqui dos itens 38 e 39 para ciência da empresa e maior clareza do material especificado.

Prefeitura Municipal de Angra dos Reis
Secretaria Executiva de Serviço Público

De: pregao03@angra.rj.gov.br
Data: 02-05-2024 16:03
Para: [sdus.compras](mailto:sdus.compras@angra.rj.gov.br) (sdus.compras@angra.rj.gov.br)
Assunto: **Fw[2]: Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PE 90003/2024 - UASG 985801 - 07.05.2024 - 10 H**

Prezados,
Segue pedido e esclarecimento referente ao pregão 90.003/2024.
Sem mais.
Att,

Liliane Sousa
da Conceição
Pregoeira

De: Licitação - Pregão (pregao@angra.rj.gov.br)
Data: 05/02/24 14:18
Para: pregao03@angra.rj.gov.br
Assunto: **Fw: Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PE 90003/2024 - UASG 985801 - 07.05.2024 - 10 H**

De: GENIAL TAMPOES E GRELHAS (atendimento@genialtampoes.com.br)

Data: 05/02/24 12:33

Para: pregao@anra.rj.gov.br

Assunto: Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PE 90003/2024 - UASG 985801 - 07.05.2024 - 10 H

Bom Dia Prezados,
Algum retorno quanto ao nosso pedido de esclarecimento ?

Atenciosamente / Best Regards



Rodrigo Xavier

Atendimento Comercial

Tel. 21 4101-5997
Cel. 21 96810-9123

Rua da Proclamação, 291 – Bonsucesso – RJ
CEP 21042-431

Acesse nosso site: www.genialtampoes.com.br

Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade com o Meio Ambiente!

Em ter., 30 de abr. de 2024 às 08:02, GENIAL TAMPOES E GRELHAS <atendimento@genialtampoes.com.br> escreveu:

Bom Dia a Todos,
Vimos através deste, tempestivamente, requerer os esclarecimentos listados abaixo, quanto ao item 40 do supracitado pregão eletrônico, a fim de ofertarmos o material correto.

No Termo de Referência, é solicitado:

"Tampa Caixa de Gordura 60 x 60 de ferro - Linha: Ferro Fundido Modelo Redonda comprimento x Largura 30 cm x 60 cm Diâmetro 60 cm"

Foi solicitado Tampa redonda de 60 x 60 no começo, após, é solicitado " comprimento x Largura 30 cm x 60 cm Diâmetro 60 cm", o que ficou um pouco confuso para identificarmos.

Solicito que seja esclarecido, exatamente, o que está sendo exigido, e, caso seja possível, que seja apresentado o Croqui das peças requeridas nos itens 38, 39 e 40, para que não nos reste dúvidas.
Aguardamos o retorno, a fim de ofertarmos o material correto.

Atenciosamente / Best Regards



Thiago Lima

Consultor de Vendas

Cel. 21 97032-0101

Rua da Proclamação, 291 – Bonsucesso –
RJ
CEP 21042-431

Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade com o Meio Ambiente!