

Fw: Re: Fw: QUESTIONAMENTO

De: pregao03@angra.rj.gov.br
Para: "Atas de Registro" <atasderegistro@angra.rj.gov.br>
Marcadores:

07/17/24 16:34

Prezada Vera,
Segue anexo para publicação no sopa.
Grata
Lili

De: sad.ctcgga@angra.rj.gov.br
Data: 07/16/24 09:46
Para: pregao03@angra.rj.gov.br
Assunto: **Re: Fw: QUESTIONAMENTO**

Bom dia!

Justificamos que a especificação de vazão de água não é necessária neste momento, pois a bomba será utilizada em diferentes locais e circunstâncias, que podem variar quanto às suas demandas de vazão. A flexibilidade no uso do equipamento permitirá que ele atenda eficientemente às necessidades específicas de cada órgão, garantindo a continuidade dos serviços públicos.

Att,

Anna Márcia Vidal de Brito Ciza
Coordenadora Técnica
de Controle de Gastos e Gerenciamento de Atas
Secretaria de Administração
Prefeitura Municipal de Angra dos Reis
(24) 3379-9032
Ramal: 1969

De: pregao03@angra.rj.gov.br
Data: 07/15/24 11:38
Para: [sad.ctcgga \(sad.ctcgga@angra.rj.gov.br\)](mailto:sad.ctcgga@angra.rj.gov.br)
Assunto: **Fw: QUESTIONAMENTO**

Prezada Anna Márcia,
Segue pedido de esclarecimento, referente ao pregão 90,031/2024 registro de preços de bomba d'água.
vale ressaltar que a resposta é de 24 horas a partir do recebimento deste.
Sem mais.
Att,

Liliane Sousa da Conceição
Pregoeira

De: robert@lealconex.com.br
Data: 07/15/24 10:25
Para: Pregao03@angra.rj.gov.br
Assunto: **QUESTIONAMENTO**

Vimos pelo presente pedido, respeitosamente, solicitar o seguinte esclarecimento sobre a Proposta em questão, em conformidade com Edital: [90.031/2024](#).

O questionamento a seguir citados, tem a intenção de: Garantir o orçamento correto para todos os itens da proposta realizado por esta, e por estes motivos requer atenção na leitura para que as respostas dos esclarecimentos possam ser feitas de forma clara, objetiva, exata, sem subjetividade e eliminando qualquer ruído no entendimento entre o licitante e a administração.

No Edital do processo licitatório acima citado existem alguns detalhes que precisamos que sejam específicos :

o Item :Bomba d'água auto-aspirante 1/2CV

POTÊNCIA: 1/2CV

TENSÃO: 127/220V

SSA-11

SEJUV-01

SSP-08

SEL - 04

SAD- 04

SDSP - 04

EIXO: CARBONO 1/2" - 2 POLOS

3500 RPM

SPDC - 02

60Hz

ISOLAMENTO: CLASSE B

Uni

3776

SELO MECÂNICO: %-T16

.

TEMPERATURA

DE TRABALHO

SSA - 06 SSP-03

LÍQUIDO: 80°C

MCA: 32M

Não foi informado a VAZAO do item.

Assim, ante o exposto requer seja prestados os esclarecimentos acima elencados para fins de uma cotação mais detalhada, específica e técnica para o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº: [90.031/2024](#)

Reforça-se que o questionamento acima elencado tem o objetivo principal de obter, de forma clara, objetiva e exata as informações que excluam qualquer subjetividade e ruído no entendimento do licitante e da administração, sustentando desta maneira, os princípios básicos de licitação.

--

Agradeço desde já a atenção

--

Atenciosamente.

ROBERT MENDES.

F.E.B LEAL COM. PRODS. METAL . E MATS DE SANEAMENTO LTDA

CNPJ: 18.317.483/0001-18 INSC: 79977403

Av. Heitor Zanata, 01, Monte Castelo, Três Rios – RJ

CEP: 25810-470

TEL/ WHATSAPP : (24) 2255-9844

