

Boletim Nº 013

LOCAL	Cloro Residual	Coliforme Total	Coliforme Fecal	Conclusão	Endereço	Data	Tipo
Posto de Saúde	0,8	Ausência	Ausência	Satisfatória *	Cantagalo	03/06/2014	SAAE
E.M. Prof. ^a Amélia Araújo Lage	0,5	Ausência	Ausência	Satisfatória*	R. 3, s/n, Cidade da Bíblia – Garatucaia	03/06/2014	SAAE
Padaria	0,5	Ausência	Ausência	Satisfatória*	Rua da Padaria – Vila dos Pescadores	03/06/2014	SAAE
E.M. Dep. Câmara Torres	0	Presença	Presença	Insatisfatória*	Condomínio Portogalo	03/06/2014	SAC**
Posto de Saúde	0	Presença	Presença	Insatisfatória*	Condomínio Portogalo	03/06/2014	SAC**
C.M. Maria Jose Clara Gomes de Oliveira	0,1	Ausência	Ausência	Satisfatória*	Camorim Grande	03/06/2014	SAAE
Posto de Saúde	0,8	Ausência	Ausência	Satisfatória*	Camorim Grande	03/06/2014	SAAE
Fonte da Rua 8	0	Ausência	Ausência	Satisfatória*	Camorim Grande	03/06/2014	SAC**
Regional	0,1	Ausência	Ausência	Satisfatória*	Camorim Grande	03/06/2014	SAAE
Gata- Materiais de Construção	0	Ausência	Ausência	Satisfatória*	Camorim Pequeno	03/06/2014	SAAE

* O termo "Satisfatória" ou "Insatisfatória" refere-se somente aos parâmetros analisados. Este resultado não possui valor legal e não pode ser utilizado em publicidade, propaganda ou para fins comerciais.

Os resultados deste referem-se única e exclusivamente a amostra encaminhada pela Vigilância Ambiental.

Análise realizada pela SES RJ LACEN – Laboratório Central de Saúde Pública do Rio de Janeiro Noel Nutels

** SAC – Solução Alternativa Coletiva.

*** SAI – Solução Alternativa Individual.

SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto.

CEDAE – Companhia Estadual de Água e Esgoto.