

Boletim Nº 041

LOCAL	Cloro Residual	Coliforme Total	Coliforme Fecal	Conclusão	Endereço	Data	Tipo
CM Deise M ^a Silveira	0,5	Ausência*	Ausência*	Satisfatória	Japuíba	05/05/2015	SAAE
EM Cleusa Jordão	0,8	Ausência*	Ausência*	Satisfatória	Japuíba	05/05/2015	SAAE
CIEP Areal	0,8	Ausência*	Ausência*	Satisfatória	Areal	05/05/2015	SAAE
Posto de Saúde	0,5	Presença*	Ausência*	Satisfatória	Areal	05/05/2015	SAAE
Posto de Saúde	1,0	Presença*	Ausência*	Satisfatória	N. Angra	05/05/2015	SAAE
EM Dr. Orlando Gonçalves	0,3	Ausência*	Ausência*	Satisfatória	Banqueta	05/05/2015	SAAE
Fonte da Banqueta	0,0	Presença*	Presença*	Insatisfatória	Banqueta	05/05/2015	SAC**
Posto de Saúde	2,5	Ausência*	Ausência*	Satisfatória	Enseada	05/05/2015	SAAE
Fonte Zé do Brejo	0,0	Presença*	Presença*	Insatisfatória	Enseada	05/05/2015	SAC**

** O termo "Satisfatória" ou "Insatisfatória" refere-se somente aos parâmetros analisados. Este resultado não possui valor legal e não pode ser utilizado em publicidade, propaganda ou para fins comerciais.*

Os resultados deste referem-se única e exclusivamente a amostra encaminhada pela Vigilância Ambiental.

Análise realizada pela SES RJ LACEN – Laboratório Central de Saúde Pública do Rio de Janeiro Noel Nutels

*** SAC – Solução Alternativa Coletiva.*

**** SAI – Solução Alternativa Individual.*

SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto.

CEDAE – Companhia Estadual de Água e Esgoto.